water onderzoek advies

PHREEQc in process control

Operational implementation of PHREEQc in the process control of a surface water treatment

Anne-Marie te Kloeze (WLN) Peter de Moel (Delft University of Technology) Water Company Groningen

water van waarde



wln.nl





Center for water quality and water technology

Analyses of all types of water and advises on water treatment

Monitoring and improving water quality by chemical, biological and technological research and consultancy

Surface water treatment plant De Punt



- 2012 renovated
 - 7.1 Mm³/y
- + 4.0 Mm³/y ground water
 - Design cap 840 m³/h



Surface water treatment plant De Punt





Surface water treatment plant De Punt





Cascade aeration

- Increasing the pH
- Controlling the saturation-index (by dosing NaOH)
- Increasing amount of oxygen (O₂)





Saturation index

• Degree of over- or undersaturation of calcium carbonate

• SI = log
$$\left(\frac{[Ca^{2+}][CO_3^{2-}]}{Ks} \right)$$
 = pH – pHs

- SI > 0: limestone precipitation
- SI < 0: limestone aggressive



pH control



Calculation of pHs with PHREEQc

Input is the raw water, dosing of the chemicals, water flow



Calculation of pHs with PHREEQc

- Historical water quality analysis
- Calibration and validation of the model



Results modelling

- Water quality fluctuates with seasonal influence, but week-to-week limited
- pHs well predicted, but NaOH concentration not accurately

Next step: implementation of the model in operational process control



Power Generation Information Manager (PGIM)

Signal ()

Source (\\SR... Description () Last value () Dimension () Status () Lower scale-val... Upper scale

	PDP-	O-AS1.Status.MW_Sample8.Value	I\S	RV-PGM-0	Multiplexe	er snelfilters 4,5,6	0.000		0	0.000	10
	PDP-	O-BC01.Status.BaseStatus.InBedrijf	\\S	RV-PGM-0	Cascadet	beluchting 1	1.000		0	0.000	
	PDP-	O-BC01.Status.NiveauMeting.Value	1/S	RV-PGM-0	Cascadet	beluchting 1	0.000		256	0.000	10
	PDP-	O-BC01.Status.pHMeting.Value	\\S	RV-PGM-0	Cascadeb	beluchting 1	7.847	pН	0	0.000	
	PDP-	O-BC01.Status.ZuurstofMeting.Value	\\S	RV-PGM-0	Cascadeb	beluchting 1	9.321	mg/l	0	0.000	
PGIM Navigator	PDP-	O-BC02.Status.BaseStatus.InBedrijf	11S	RV-PGM-0	Cascadeb	beluchting 2	1.000		0	0.000	
	PDP-	O-BC02.Status.NiveauMeting.Value	1/S	RV-PGM-0	Cascadeb	beluchting 2	0.000		256	0.000	10
	PDP-	O-BC02.Status.pHMeting.Value	\\S	RV-PGM-0	Cascadeb	beluchting 2	7.803	pН	0	0.000	
Functional Structure	PDP-	O-BC02.Status.ZuurstofMeting.Value	11S	RV-PGM-0	Cascadeb	beluchting 2	9.354	mg/l	0	0.000	:
Hun Nsry-pam-002\paim	PDP-	O-CBL0-Keuze.Status.VoorkeurA	1/S	RV-PGM-0	Toerbeurt	tblowers	0.000		0	0.000	
Nsrv-pgm-002/whar	PDP-	O-CBL0-Keuze.Status.VoorkeurB	\\S	RV-PGM-0	Toerbeurt	t blowers	1.000		0	0.000	
	✓ PDP-	O-CF01.Status.logMR01toeren.Value	1/S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	7.000	rpm	0	0.000	
	PGIM Aspect M PDP-	O-CF01.Status.logMR02toeren.Value	1/S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	2.000	rpm	0	0.000	
	PDP-	O-CF01.Status.logMR03toeren.Value	\\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	5.000	rpm	0	0.000	
	Stimela_De	O-CF01.Status.logMR04toeren.Value	1/S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	4.000	rpm	0	0.000	
E Rapporten	M PDP-	O-CF01.Status.logMR05toeren.Value	\\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	4.000	rpm	0	0.000	
Drinkwater	Stimela_Del 🗹 PDP-	O-CF01.Status.logMR06toeren.Value	\\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	3.000	rpm	0	0.000	
	PDP-	O-CF01.Status.logMR07toeren.Value	1\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	4.000	rpm	0	0.000	
	Stimela Del MPDP-	O-CF01.Status.logMR08toeren.Value	\\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	3.000	rpm	0	0.000	
🕀 🔚 NK Noorddijk	PDP-	O-CF01.Status.logMR09toeren.Value	\\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	3.000	rpm	0	0.000	
🕀 🔚 NK Ruischerbrug	PDP-	O-CF01.Status.logMR10toeren.Value	1/S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	3.000	rpm	0	0.000	
Productie	PDP-	O-CF01.Status.logMR11toeren.Value	\\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	3.000	rpm	0	0.000	
PS De Groeve	PDP-	O-CF01.Status.logMR12toeren.Value	\\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	3.000	rpm	0	0.000	
E PS De Punt	PDP-	O-CF01.Status.logMR13toeren.Value	1\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	49.805	%	0	0.000	10
FI BS	PDP-	O-CF01.Status.rapMR01bedrijfuren	\\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	17970.000		0	-100.000	10
FR	PDP-	O-CF01.Status.rapMR02bedrijfuren	\\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	17975.000		0	-100.000	10
	PDP-	O-CF01.Status.rapMR03bedrijfuren	\\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	17974.000		0	-100.000	10
	PDP-	O-CF01.Status.rapMR04bedrijfuren	\\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	17969.000		0	-100.000	10
	PDP-	O-CF01.Status.rapMR05bedrijfuren	\\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	17974.000		0	-100.000	1(
	PDP-	O-CF01.Status.rapMR06bedrijfuren	\\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	17974.000		0	-100.000	10
	PDP-	O-CF01.Status.rapMR07bedrijfuren	\\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	17969.000		0	-100.000	10
	PDP-	O-CF01.Status.rapMR08bedrijfuren	\\S	RV-PGM-0	Coagulatie	ie sedimentatie straat 1	17923.000		0	-100.000	10
	1										
JAAR_Waterbalans			1	-		1 1					
JR_Reinwater	Signal		Source	Descripti	ion	Value Dimension	Status		Lower scale-val Upper scale-	value last save at	
😟 🔚 Meetproef WLN											
MND_ChemicalienVerbruik											_
🖻 🔚 Phreegc	4116 sign	nals									
Stimela_DePunt_OppZuivering_bewerk_BSwi											
Stimela_DePunt_OppZuivering_bewerk_PdM											
Stimela DePunt OppZuivering Simulatie											
H-B											
TEND Troshelheid meetoroof											
l± WR	- Aspect Name										
	Aspect Name										
PS Nietap	\\srv-pgm-002\wbgr\Rapport	ten\Drinkwater\PS De Punt\Phreeqc'	\Stimela_DePunt_	UppZuiverin	g_bewerk	<_BSwi.xlsm				ī.	
🕀 🔚 PS Onnen	Open Aspect										
🕀 🔚 PS Sellingen	OpenAspect									advies	
WLN rapporten											
Work_ABB											
JR 1Tag											

Laboratory Information Management System (LIMS)

	1504407 PS De Punt [O	W]; Effluent mengbe	ekken (afh.	zuurdoser
	Monsterpunt ppuo0200gl	Datum 02-02-2015	11.15 <mark>Opm</mark>	1 Sta
<fnter>=(De)Selectee</fnter>	27 Parameters	Ruw	Afgerond	Eenheid
	9 Zuurgraadverschil (lab/	veld - 0.01	0.01	pH
Monster Monsterpunt ppuo020	10 Zuurgraad 11 * Zuurgraad gemeten bij 12 Electrisch geleidend ve	7.77 (tempe 20.5 rmogen 29.4	7.8 20.5 29.4	pH graden C mS/m
Datum >010120	13 * EGV gemeten bij (auto	m.comp 20.1	20.1	graden C
Kenmerk	14 Waterstofcarbonaat	105.58	110	mg/l
Methode	15 Waterstofcarbonaat (in	mmol) 1.73081967	1.73	mmol/l
MonsterMonste1500182ppuo021500183ppuo021501055ppuo021501056ppuo02	16 Tijdelijke hardheid	0.86540984	0.865	mmol/l
	17 Ammonium	0.06942857	0.07	mg/l
	18 Ammonium (mg N)	0.054	0.05	mg N/l
	19 Nitriet	0.092	0.092	mg/l
	20 Nitriet (mg N)	0.028	0.028	mg N/l
1502358 ppuo02 1502359 ppuo02 1503662 ppuo02 1503663 ppuo02 1504407 ppuo02 1504408 ppuo02	Ogl PS De Punt [OW]; Effluer Ogl PS De Punt [OW]; Effluer	nt meng 19-01-2015 9 nt meng 26-01-2015 12 nt meng 26-01-2015 12 nt meng 02-02-2015 12 nt meng 02-02-2015 12	9.35 51 2.20 51 2.20 51 1.15 5 1.15 31	win
^E=FILE ^N=DATUMS F9 F4=Afbreken ^W=Help	OPM. F7=RAPPORT ^T=WO ^U=PARAN 8=Nw Selektie F1=Nieuw F2=Verw	4.0VZ. ^V=INFO Tab=DE ⊾. PgDn=Pag.Neer	TAIL	water onderzoek a

Dataflow



Operational implementation

- Dashboard for the operators with input for the NaOH dosing
- Errors and warnings if calculated value is not within expected value
- Use model to evaluate entire treatment process
- Learning module for the operators



Questions??



